

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

? Сьогодні у рубриці [#ЗАПИТАННЯ_ВІДПОВІДІ](#) розповідаємо у які строки проводяться періодичні технічні огляди обладнання, що працює під тиском та в яких випадках проводиться позачерговий технічний огляд обладнання під тиском.

✔ Відповідь: Періодичний технічний огляд обладнання під тиском (за винятком трубопроводів пари та гарячої води) проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше:

1. Одного разу на 4 роки - зовнішній і внутрішній огляди;

2. Одного разу на 8 років - гідростатичне випробування.

✚ Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском має бути проведений в таких випадках:

▼ якщо обладнання під тиском не експлуатувалося більше 12 місяців;

▼ якщо обладнання під тиском було демонтовано і встановлено на новому місці;

▼ якщо проведено виправлення випинів або вм'ятин, а також ремонт із застосуванням зварки основних елементів обладнання під тиском;

▼ якщо змінено більше 15 % анкерних в'язей будь-якої стінки;

▼ після заміни барабана, колектора, екрана пароперегрівача, пароохолоджувача або економайзера;

▼ якщо замінено одночасно більше 50 % загальної кількості екранних і кип'ятильних чи димогарних труб котла або 100 % труб пароперегрівача чи економайзера;

▼ після досягнення граничного строку експлуатації обладнання під тиском, визначеного проектом, виробником, іншою нормативною документацією;

▼ після аварії обладнання під тиском або його елементів, якщо за обсягом відновлювальних робіт вимагається такий огляд.



Запитання/Відповіді

