

Державна служба України з питань праці

У Дніпропетровській області стався нещасний випадок: під час усунення аварії в каналізаційній камері слюсар аварійно-відновлювальних робіт раптово відчув погіршення стану здоров'я, знепритомнів і впав на дно камери, отримавши травми.

Обставини інциденту з'ясовує спеціальна комісія.

Щоб запобігти подібним випадкам, необхідно:

- оформлювати наряд-допуск на виконання робіт у замкнених просторах із зазначенням усіх заходів безпеки;
- проводити аналіз повітряного середовища перед початком робіт на наявність і концентрацію небезпечних газів та достатність кисню;
- забезпечувати примусову вентиляцію камери перед спуском працівників та під час виконання робіт;
- призначати відповідальну особу для спостереження зверху та підтримання постійного зв'язку з працівником у камері;
- використовувати засоби індивідуального захисту — страхувальну систему, газоаналізатор, ізолювальний дихальний апарат тощо;
- здійснювати постійний контроль за станом повітряного середовища під час виконання робіт;
- дотримуватися інструкцій і технологічних карт під час проведення аварійно-відновлювальних робіт.

 Пам'ятайте: навіть короткочасне перебування у непровітреній камері може бути смертельно небезпечним.

Безпека починається з контролю повітряного середовища та належної організації робіт!

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо безпечного виконання робіт у замкнутому просторі доступні за посиланням:

https://www.pratsia.in.ua/pdf/zamknutyi_prostir.pdf